



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI
PAVIA

Ufficio Prevenzione incendi
Viale Camillo Campari, 34 - 27100 Pavia
☎ 0382/4396 - 45 -46
e-mail: com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it

PAVIA, data del protocollo
Pratica PI n. 57153

A: Sindaco di VIGEVANO
protocollovigevano@pec.it

Mauro VARCHI
mauro.varchi@pec.eppi.it

Oggetto: **Istanza di valutazione progetto in deroga, parere Comando**
"Cavallerizza del Castello Sforzesco" – Via Rocca Vecchia s.n.c. – VIGEVANO
Attività di cui all'All. I del DPR 151/2011 e All. III del DM 07/08/2012: **65.2.B**

Con riferimento all'istanza ricevuta con prot. di questo Comando n. 21455 del 25/09/2025, come integrata con documentazione acquisita con prot. n. 23094 e 23098 del 15/10/2025 e n. 25054 del 05/11/2025, per l'attività soggetta al DPR 151/2011 sopra riportata, considerata la lettera della Direzione Regionale VVF per la Lombardia prot. n. 3505 del 02/03/2026, la quale:

- non valutando necessaria l'istanza di deroga rimette l'istanza di valutazione a questo Comando;
- ritiene comunque valida la soluzione progettuali proposta;

questo Comando esprime **parere definitivo favorevole**, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto, alle seguenti condizioni compensative previste dal proponente:

1. **mantenimento nel tempo del carico di incendio massimo previsto nel progetto;**
2. **installazione di impianto di rivelazione e segnalazione automatica come da progetto**
ed all'ulteriore seguente condizione:
3. **la rivelazione automatica degli incendi deve anche attivare un compositore telefonico per la chiamata di un numero reperibile in orario di chiusura della struttura, in modo da velocizzare le procedure di emergenza da porre in atto anche ai fini della limitazione dei danni da incendio del bene (tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004).**

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11 e dell'art. 4 del DM 07/08/2012.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.

Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
D.V. Yury GROPPPO

Il Comandante
Dott. Ing. Daniele PANZA
(firmato digitalmente ai sensi di legge)