



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA**  
UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA  
[dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.prev.lombardia@cert.vigilfuoco.it)  
tel. 02 / 43957097

Via Ansperto, 4 - 20123 Milano Tel. 02/ 8546461  
Via Sardegna, 6 - 20146 Milano Tel 02/ 439570

Segreteria

[dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it)  
[dir.lombardia@vigilfuoco.it](mailto:dir.lombardia@vigilfuoco.it)

A CEFFA ANDREA  
[protocollovigevano@pec.it](mailto:protocollovigevano@pec.it)

Pratica N. 57153

(da citare nella corrispondenza)

AI COMANDO VV.F. DI PAVIA  
[com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.pavia@cert.vigilfuoco.it)

OGGETTO: COMUNE DI VIGEVANO - ATTIVITA' N.65/2.C - DPR 151/2011  
Locali di spettacolo, centri sportivi, palestre, con capienza superiore a 200 persone  
VIA ROCCA VECCHIA snc, 27029 Vigevano (PV)  
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL'ART. 7 D.P.R. 151/2011.  
Parere Conclusivo.

Con riferimento alla nota prot. n° 59054 del 11/11/2025 del Comando VV.F. di PAVIA, con cui è stata trasmessa l'istanza intesa ad ottenere, per l'attività indicata in oggetto, la deroga ai disposti del DM 19/08/1996.

Premesso che l'attività deve rispondere, con la sola eccezione di quanto oggetto di deroga, integralmente alla norma di riferimento;

- viste le misure di sicurezza alternative proposte nella documentazione prodotta;
- visto il parere del Comando VV.F. di PAVIA di cui alla nota sopracitata;
- sentito ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011 il parere del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi per la regione Lombardia, nella seduta del 12/02/2026, di seguito riportato, come da stralcio di verbale:

*“Per quanto rappresentato nella documentazione tecnica la richiesta viene riferita all'assito della struttura di copertura in legno che, in virtù della propria funzione portante, è esonerato dalla richiesta di requisiti di reazione al fuoco.*

*Pertanto, fermo restando la validità della soluzione progettuale proposta, si rimette l'istanza all'autonoma valutazione del Comando”.*

Si valuta non necessaria l'istanza di deroga con le motivazioni espresse dal CTR.

Si rimanda alle valutazioni del competente Comando Provinciale VV.F. di PAVIA ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Fabrizio PICCININI  
*firmato digitalmente ai sensi di legge*

EP/AP/AA